



*Структура полезного отпуска тепловой энергии по  
энергоснабжающей организации на 2012 год  
с разбивкой по месяцам. ООО УК «Агат».*

№	Показатели	Единица измер.	Годовые показ.	Январь 2012г.	Февраль 2012г.	Март 2012г.	Апрель 2012г.	Май 2012г.	Июнь 2012г.	Июль 2012г.	Август 2012г.	Сентяб. 2012г.	Октяб. 2012г.	Нояб. 2012г.	Декабрь 2012г.
1	Выработка всего	гКал.	16491,35	1611,28	2619	2488	1745	315	268	291	326	605	1862	2095	2210
2	Потери на собственные нужды кот.	гКал.	366,59	37	58,2	55	38,79	7	5,9	6,4	7,2	13,4	41,3	46,57	49,83
3	Отпуск в сеть	гКал.	16124,76	1574,28	2560,80	2433	1706,21	308	262,10	284,6	318,8	591,6	1820,7	2048,43	2160,17
4	Потери в тепл. сетях	гКал.	185,93	19,07	29,52	28,05	19,67	3,5	3,02	3,28	3,6	6,82	20,9	23,6	24,9
5	Полезный отпуск	гКал.	15938,83	1555,21	2531,28	2404,95	1686,54	304,5	259,08	281,32	315,20	584,78	1799,80	2024,83	2135,27

Директор ООО УК «Агат»

Ответственный за составление формы инженер ООО УК «Агат»

А.А. Артамонов

Л.А. Филина

